

附件 2

曲靖市麒麟区整改类电站生态流量整改情况表

序号	电站名称	整改类别	生态流量整改				生态流量验收情况	接入平台情况	
			坝址多年平均流量 (m ³ /s)	生态流量值 (m ³ /s)	生态流量泄放措施	生态流量监测方式(视频/图片/数据/.....)	生态流量数据传输方式(实时在线/存储式定期/.....)		
1	独木电站	整改类	4.47	12月 1.1m ³ /s, 1月 1.1m ³ /s, 2月 1.3m ³ /s, 3月 1.5m ³ /s, 4月 0.6m ³ /s, 5月 0.6m ³ /s	泄流闸	数据+视频	实时数据+存储式定期上报视频	生态流量监测设施已通过验收	已接入市级平台
县级核查意见：已完成生态流量监测设施安装并通过验收，接入市级监控平台  盖章：曲靖市麒麟区水务局  曲靖市生态环境局麒麟分局 (核查签字表另附) 核查时间：2020 年 7 月 23 日									
州(市)验收意见： (验收签字表另附) 验收工作组负责人签字： 年 月 日									

备注：电站有多个取水口，每个取水口都需要填生态流量整改相关信息。